Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий **ПМ 70250041000016844542 от 26.12.2024**
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 81
Федерального медико-биологического агентства
(Межрегиональное управление № 81 ФМБА России)
636000, Российская Федерация, Томская область, г.Северск, ул. Лесная, 17а/1, а/я 444
ИНН 702402367 КПП 702401001
Тел 8 (382-3) 77-66-71, Факс 8 (382-3) 77-66-72, E-mail: ru81@fmbamail.ru

---

Томская область, г.Северск, ул. Лесная, 17а/1
(место принятия решения)

«29» января 2025 г. **№ _3_**

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

При проведении обязательного профилактического визита в соответствии с ч.2 ст.52.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указать основание проведения обязательного профилактического визита)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 83» (далее - МБОУ «СОШ № 83»), ИНН 7024015760, адрес юридического лица: 636037, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 72

(наименование контролируемого лица, ИНН, адрес места нахождения)

по месту осуществления деятельности:
636037, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 72

(наименование объекта, фактический адрес, где выявлены нарушения)

выявлены нарушения следующих обязательных требований:

1	п. 2.4.3, п. 2.4.9, п. 2.4.11, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.8	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20);

(указывается полное и краткое наименование нормативных, правовых актов, содержащие нарушенные обязательные требования)

отмеченные в акте обязательного профилактического визита от 26.12.2024 № 70250041000016844542 и **не устраненные** до окончания проведения обязательного профилактического визита.

Руководствуясь ч.13 ст.52.1, ч.1,2 ст.90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

п/п		
1	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	В учебных кабинетах №№ 212, 213, 302, 308 используются лампы с разным светоизлучением, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
	Срок устранения	**08.09.2025**
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Обеспечить освещение лампами в учебных кабинетах №№ 212, 213, 302, 308 с одинаковым светоизлучением,
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Фотоматериалы, видеоматериалы, иные документы (локальный сметный расчет, договор).
2	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	В учебных кабинетах №№ 207, 208, 210, 212, 304, 305, 306, 307, 312, 316 покрытие парт и стульев имеют частичные повреждения, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
	Срок устранения	**08.09.2025**
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Обеспечить мебель (парты, стулья) в учебных кабинетах №№ 207, 208, 210, 212, 304, 305, 306, 307, 312, 316 покрытием, устойчивым к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Фотоматериалы, видеоматериалы, иные документы (локальный сметный расчет, договор).
3	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	В учебных кабинетах №№ 213, 214, в коридоре на 3 этаже пластиковый подоконник имеет нарушение целостности (трещины), что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является

		нарушением п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.
	Срок устранения	**11.08.2025**
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Обеспечить покрытие подоконника в учебных кабинетах №№ 213, 214, в коридоре на 3 этаже, материалами допускающих проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Фотоматериалы, видеоматериалы, иные документы (локальный сметный расчет, договор).
4	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	В рекреациях 1 этажа покрытие секций стульев (кожаная обивка) имеет дефекты и повреждения (разрывы, трещины), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
	Срок устранения	**08.09.2025**
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Обеспечить покрытие секций стульев в рекреациях 1 этажа, материалами устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Фотоматериалы, видеоматериалы, иные документы (локальный сметный расчет, договор).
5	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	В учебном кабинете № 313, в туалете для девочек на 3 этаже санитарно-техническое оборудование (раковина) имеет дефекты (трещины), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
	Срок устранения	**08.09.2025**
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Обеспечить в учебном кабинете № 313, в туалете для девочек на 3 этаже целостность санитарно-технического оборудования.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Фотоматериалы, видеоматериалы, иные документы (локальный сметный расчет, договор).
6	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	В учебных кабинетах №№ 102, 204 отделочные материалы стен (бумажные обои) не позволяют проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.
	Срок устранения	**01.09.2026**
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Обеспечить в учебных кабинетах №№ 102, 204 стены отделочными материалами, позволяющими проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Фотоматериалы, видеоматериалы, иные документы (локальный сметный расчет, договор).
7	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	На складе сыпучих продуктов пищеблока, отделка стены имеет дефекты и повреждения (трещины на керамической плитке), что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
	Срок устранения	**01.09.2026**
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Обеспечить целостность отделки стен на складе сыпучих продуктов пищеблока, материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Фотоматериалы, видеоматериалы, иные документы (локальный сметный расчет, договор).
8	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	На складе сыпучих продуктов, в учебных кабинетах №№ 210, 302, 310, 316, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, строение вентиляционных решеток не позволяет проводить очистку шахты вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20.
	Срок устранения	**01.09.2026**
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Обеспечить вытяжными вентиляционными решетками на складе сыпучих продуктов, в учебных кабинетах №№ 210, 302, 310, 316 позволяющими проводить очистку шахты вытяжной вентиляции.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Фотоматериалы, видеоматериалы, иные документы (локальный сметный расчет, договор).
9	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	На пищеблоке покрытие мебели (шкаф для хлеба) имеет дефекты и повреждения, что не допускает проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.
	Срок устранения	**01.09.2026**
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Обеспечить мебелью (шкаф для хлеба) на пищеблоке покрытие которой, допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Фотоматериалы, видеоматериалы, иные документы (локальный сметный расчет, договор).
10	Описание нарушения с указанием структурных единиц	В помещении актового зала покрытие стульев (мягкая тканевая обивка) выполнено из материалов не

	нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	устойчивое к воздействию влаги, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
	Срок устранения	**01.12.2026**
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Обеспечить покрытие стульев в помещении актового зала, материалами устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Фотоматериалы, видеоматериалы, иные документы (локальный сметный расчет, договор).
11	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	В учебных кабинетах №№ 212, 213, 214, 302, 308, 310, 311, 312, 314, в туалете для девочек на 2 этаже, целостность отделки потолка имеет дефекты и повреждения (следы протеканий), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
	Срок устранения	**01.09.2027**
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Обеспечить целостность отделки потолка в учебных кабинетах №№ 212, 213, 214, 302, 308, 310, 311, 312, 314, в туалете для девочек на 2 этаже.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Фотоматериалы, видеоматериалы, иные документы (локальный сметный расчет, договор).
12	Описание нарушения с указанием структурных единиц нарушенных НПА, содержащих обязательные требования	В учебных кабинетах №№ 213, 214, 307, 308, 311, 314 покрытие пола (ленолеум) имеет дефекты и повреждения (трещины, дыры, потертости), что не допускает проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
	Срок устранения	**01.09.2027**
	Рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения	Обеспечить покрытие пола в учебных кабинетах №№ 213, 214, 307, 308, 311, 314 материалами, допускающих проведение влажной обработки и дезинфекции.
	Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушения	Фотоматериалы, видеоматериалы, иные документы (локальный сметный расчет, договор).

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на:

МБОУ «СОШ № 83»

(наименование ЮЛ)

2. Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Межрегиональное управление № 81 ФМБА России **не позднее сроков, указанных в п. 1 настоящего предписания.**

В соответствии с положениями ст.39, ст.40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.125 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле

(надзоре), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100, настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 81 ФМБА России		Иванова Т.М.
(должность инспектора)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание № 3 от 29.01.2025 г. получил «29» января 2025 г.

Зам.директора по АХР		Майорова Ю.В.
(руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Отметка о дате и способе направления документа контролируемому лицу

В соответствии с требованиями ч.3 ст.90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» копия предписания направлена в Управление образования Администрации ЗАТО Северск

(указать орган осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица, являющегося государственным или муниципальным учреждением)

(указать способ, дату направления, исх.номер)